

## ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 7 sierpnia 1996 r.

**w sprawie określenia warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, przeznaczone dla osób zatrzymanych.**

Na podstawie art. 11 ust. 2d ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214 oraz z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515) zarządza się, co następuje:

§ 1. Osobę zatrzymaną umieszcza się w specjalnie do tego przystosowanym pomieszczeniu jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, zwanym dalej „pomieszczeniem”.

§ 2. 1. Pomieszczenie powinno być zlokalizowane w kondygnacji parterowej budynku lub wyższej, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 2.

2. Dopuszcza się lokalizację pomieszczenia w suterenie budynku, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego oraz zapewnienia:

- 1) oświetlenia naturalnego,
- 2) skutecznej izolacji przeciwwilgociowej,
- 3) możliwości ewakuacji,
- 4) sprawnej wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej.

§ 3. W skład pomieszczeń powinny wchodzić:

- 1) izba dyżurna,
- 2) pokoje dla osób zatrzymanych,
- 3) pokój lekarski,
- 4) pokój, w którym podgrzewa się i porcuje posiłki oraz zmywa naczynia,
- 5) magazyn do przechowywania pościeli i bielizny, z wyodrębnionym boksem, a w miarę możliwości z oddzielnym magazynem na brudną pościel i bieliznę,
- 6) magazyn do przechowywania rzeczy osób zatrzymanych,
- 7) umywalnia,
- 8) ustęp.

§ 4. Jeżeli ze względów technicznych nie jest możliwe wydzielenie w pomieszczeniach pokoi lub magazynów wymienionych w § 3 pkt 3—6, dopuszcza się ich lokalizację poza tymi pomieszczeniami, lecz w tym samym budynku jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.

§ 5. Wszystkie wyjścia z pomieszczenia powinny posiadać kratę stalową i drzwi o silnej konstrukcji z atestowanymi zamkami.

§ 6. Pokoje dla zatrzymanych oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:

- 1) powierzchnia pokoju przypadająca na jedną osobę zatrzymaną powinna wynosić nie mniej niż 3 m<sup>2</sup>, a w przypadku zatrzymania kobiet nie mniej niż 4 m<sup>2</sup>,
- 2) podłoga powinna być zmywalna, trwała i ocieplona,
- 3) okna powinny być uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową,
- 4) ogrzewanie powinno zapewniać temperaturę nie mniejszą niż 20°C, grzejniki zaś powinny być zabezpieczone siatką stalową w taki sposób jak otwory okienne,
- 5) ściany zewnętrzne i wewnętrzne powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości,
- 6) tynki w pomieszczeniach powinny być wykonane z zaprawy cementowo-wapiennej, bielone farbą klejową lub emulsyjną, a od podłogi do wysokości 1,5 m malowane farbą olejną,
- 7) natężenie oświetlenia elektrycznego powinno umożliwiać czytanie i pisanie, a punkty świetlne powinny być zabezpieczone siatką stalową lub niełukującym się szkłem,
- 8) do wzywania obsługi pomieszczeń należy zainstalować przyciski pod bezpiecznym napięciem elektrycznym,
- 9) wentylacja powinna być grawitacyjna lub mechaniczna i powinna zapewniać półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, a otwór wentylacyjny powinien być zabezpieczony siatką stalową,
- 10) drzwi powinny być o silnej konstrukcji i otwierane na zewnątrz z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym, a z drugiej strony ruchomą zastoną z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym,

11) prycze powinny być pojedyncze, a ławy i stoły powinny być drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany.

§ 7. 1. Pokoje administracyjno-gospodarcze, umywalnia, ustępy i korytarze pomieszczeń oraz ich wyposażenie powinny odpowiadać następującym warunkom:

- 1) izba dyżurna powinna mieć otwieraną barierę drewnianą, wyposażoną w instalację telefoniczną, mającą połączenie wyłącznie z dyżurnym jednostki organizacyjnej Straży Granicznej,
- 2) pokój lekarski powinien być wyposażony w umywalkę z doptywem ciepłej i zimnej wody,
- 3) pokój do podgrzewania posiłków powinien być wyposażony w zlewozmywak dwukomorowy, z doptywem ciepłej i zimnej wody, oraz w szafki kuchenne i lodówkę,
- 4) w umywalni powinny być umywalki z doptywem ciepłej i zimnej wody, oraz w miarę możliwości, powinien być natrysk wydzielony podobnie jak kabina ustępowa,
- 5) ustęp powinien być wyposażony w umywalkę z doptywem ciepłej i zimnej wody oraz w miski ustępowe, spłukiwane za pomocą automatu ukrytego w ścianie,
- 6) miski ustępowe powinny być umieszczone w kabinach oddzielonych przegrodami o wysokości 1 m, trwale przytwierdzonymi do podłogi i ściany, z drzwiami o górnej krawędzi 1 m, dolnej — 30 cm nad podłogą,
- 7) drzwi do ustępu i umywalni z natryskiem powinny być wyposażone w szybę z nietłukącego się szkła lub zwykłą szybę zabezpieczoną obustronnie siatką stalową,

8) woda gorąca do umywalni i natrysku powinna być, w miarę możliwości, doprowadzana poprzez mieszacz zlokalizowany w miejscu niedostępnym dla zatrzymanych,

9) na ścianach korytarzy, obok drzwi, powinny być zamocowane półki drewniane służące do stawiania naczyń z posiłkami.

2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w niezbędną instalację elektryczną.

§ 8. Stosowanie zamiennych materiałów i innych rozwiązań technicznych niż określone w § 5—7 jest dopuszczalne po uzyskaniu zgody terenowego organu specjalistycznego nadzoru budowlanego, właściwego w dziedzinie bezpieczeństwa państwa.

§ 9. Pomieszczenia powinny być wyposażone w instalację alarmową dźwiękowo-światlną, a mianowicie:

- 1) w dzwonki alarmowe i punkty świetlne w pokoju dyżurnego jednostki lub innym miejscu, z którego na sygnał alarmowy zapewnione jest natychmiastowe przybycie funkcjonariusza Straży Granicznej,
- 2) w przyciski dzwonek umieszczone: w izbie dyżurnej, na ścianach korytarza przy drzwiach każdego pokoju, w pokoju lekarskim, w ustępie i umywalni, w pokoju do przygotowywania posiłków.

§ 10. Ochronę pomieszczeń wykonują specjalnie do tego celu przeszkoleni funkcjonariusze Straży Granicznej.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. Z. Sobotka