



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3107

INFORMACJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie decyzji nr WCC/1202C/15911/W/OPO/2016/ASi

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2012 r. poz.1059 ze zm.) oraz na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 7 września 2016 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, postanowił zmienić przedmiot i zakres działalności koncesjonariusza, określony w koncesji na wytwarzanie ciepła, udzielonej decyzją 22 grudnia 2009 r. nr WCC/1202/15911/W/OPO/2009/AJ

Uzasadnienie:

Decyzją z 22 grudnia 2009 r. nr WCC/1202/15911/W/OPO/2009/AJ ze zmianami (ostatnia zmiana 23 czerwca 2014 r. WCC/1202B/15911/W/OPO/2014/AJ) udzielono Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Lipnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie, koncesji na wytwarzanie ciepła na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2020 r.

Pismem z 20 czerwca 2016r (l. dz. 51/EC/PUK/2016) uzupełnionym pismami z 15 lipca i 17 sierpnia 2016 r., Koncesjonariusz wystąpił o zmianę przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła w związku z przekazaniem do eksploatacji kotła wodnego KRm 4,6-08 o mocy cieplnej 4,6 MW (nr technologiczny 4) oraz wycofaniem z eksploatacji kotła wodnego WLM5 (nr technologiczny 3). Ponadto w związku z niższym dopuszczalnym ciśnieniem pracy kotła KRm 4,6 modernizacji, polegającej na obniżeniu ciśnienia pracy, poddane zostały kotły wodne WR5 (nr 1 i 2). Kocioł 1, 2 i 4 dopuszczone zostały do eksploatacji przez UDT. Równocześnie został trwale wycofany z eksploatacji i wykreślony z rejestrów UDT kocioł nr 3 (WLM-5) o mocy 5,8 MW. W związku z powyższym uległa obniżeniu do poziomu 16,24 MW, łączna moc zainstalowana kotłów, eksploatowanych w tym źródle ciepła.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, w związku z art. 30 ustawy – Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może zmienić warunki wydanej koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego. Po analizie stanu faktycznego stwierdzono, iż wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 22 grudnia 2009 r. nr WCC/1202/15911/W/OPO/2009/AJ r. jest uzasadniony. W związku z powyższym niezbędna stała się zmiana przedmiotu i zakresu działalności określonego w koncesji na wytwarzanie ciepła.

Dyrektor Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
Irena Gruszka