



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 1 marca 2023 r.

Poz. 1242

UCHWAŁA NR XLVII/303/23 RADY MIASTA DYNÓW

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/146/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dynów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie art. 87 ust. 1, 4, 6 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie stawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 poz. 1549), po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Rzeszowie Rada Miasta Dynów, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/146/20 Rady Miasta Dynów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Dynów (Dz. U. Woj. Podk. z dnia 11 grudnia 2020 r. poz. 4902) wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 ust 1 otrzymuje brzmienie:

1. Wyznacza się aglomerację Dynów o równoważnej liczbie mieszkańców 5988 z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dynów w Gminie Miejskiej Dynów.

2) Treść załącznika nr 1 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak treść załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Zawartość załącznika nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak zawartość załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dynów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady

Roman Mryczko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/303/23

Rady Miasta Dynów

z dnia 20 lutego 2023 r.

CZĘŚĆ OPISOWA AGLOMERACJI

Dynów

1. Podstawowe informacje o aglomeracji.

- 1.1. Nazwa gminy wiodącej w aglomeracji: Dynów
- 1.2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującą uchwałą: 6347
- 1.3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 5988
- 1.4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Dynów
- 1.5. Gminy w aglomeracji: Dynów
- 1.6. Nazwa miejscowości w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: **Dynów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie**

2. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Dokumenty stanowiące wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Dynów:

- Uchwała nr XXIX/178/17 Rady Miasta Dynów z dnia 13.06.2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026;
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: RIPR-II-7331/14/08 z dnia 30.04.2008 r. (dotycząca skanalizowania ul. Bartkówka)
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 51/9/2011 z dnia 19.08.2011 r. (dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej ul. Bartkówka)
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: RIPR.6733.13.2016 z dnia 11.01.2017 r. (dotycząca przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym i sanitarnym wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bartkówka)
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 435/9.81/2018 z dnia 22.03.2018 r. (dotyczące przejścia pod dnem rzeki San kolektorem wodociągowym i sanitarnym wraz z rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bartkówka)
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: RIPR.6733.1.2018 z dnia 12.06.2018 r. (dotycząca skanalizowania ul. Bartkówka)
- Pozwolenie na budowę: Decyzja nr 1894/9.8/2018 z dnia 26.10.2018 r. (dotyczące skanalizowania ul. Bartkówka)

3. Informacja o sieci kanalizacyjnej.

a) Długość i rodzaj istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Łączna długość sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi: 61,70 km. Jest to sieć grawitacyjna (57,6 km) i tłoczna (4,1 km).

b) Długość i rodzaj planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej.

Gmina nie planuje budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Dynów

4. Informacja o liczbie mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji.

a) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji.¹⁾

5928

- b) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji ¹⁾ korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej.
5928
- c) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji ¹⁾ korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba)
0
- d) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji korzystających ¹⁾ z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.
0
- e) Liczba stałych mieszkańców aglomeracji ¹⁾ planowanych do podłączenia (do roku 2027):
· do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0
· do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0
- f) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji. ²⁾
60
- g) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji ²⁾ korzystających z sieci kanalizacyjnej.
60
- h) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji ²⁾ korzystających ze zbiorników bezodpływowych (szamba)
0
- i) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji ²⁾ korzystających z indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków.
0
- j) Liczba osób czasowo przebywających w aglomeracji ²⁾ planowanych do podłączenia (do roku 2027):
· do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej: 0
· do istniejącej sieci kanalizacyjnej: 0

5. Obliczenie wskaźnika koncentracji.*

Gmina nie planuje się budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Dynów, w związku z czym nie ma konieczności obliczania wskaźnika koncentracji.

6. Informacja o przemyśle występującym w aglomeracji.

- a) Liczba RLM przemysłu w aglomeracji.
Na terenie aglomeracji brak odprowadzania ścieków przemysłowych.
- b) Liczba RLM przemysłu obsługiwana przez istniejącą sieć kanalizacyjną.
0 RLM
- c) Liczba RLM przemysłu planowana do podłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej wraz ze wskazaniem nazw zakładów przemysłowych planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej.
0 RLM

7. Informacja o oczyszczalniach ścieków w aglomeracji.

- a) Informacja o istniejących oczyszczalniach ścieków.
- Nazwa oczyszczalni ścieków: Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Dynowie.
 - B oczyszczalnia biologiczna bez usuwania biogenów, spełniająca standardy odprowadzonych ścieków
 - Lokalizacja oczyszczalni ścieków: ul. Błonie 8 A, 36-065 Dynów; działka nr ewiden. 6325

- **Pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do wód płynących rzeki San w km 232+100 jej biegu, ścieków komunalnych oczyszczonych na oczyszczalni ścieków dla miasta Dynowa (decyzja Starosty Rzeszowskiego znak: Oś.6341.1.51.2013 z dnia 29.01.2014 r. obowiązuje do 31.01.2024 r.**

Dopuszczalna do zrzutu ilość ścieków:

Okres bezdeszczowy:

$$Q_{\text{śr.d}} = 958 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.h}} = 66 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max.r}} = 578890 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Okres deszczowy:

$$Q_{\text{śr.d}} = 1283 \text{ m}^3/\text{d}$$

$$Q_{\text{max.h}} = 143 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$Q_{\text{max.r}} = 801490 \text{ m}^3/\text{rok}$$

Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków:

szerokość (N) – 49,8236, długość (E) – 22,2429

Współrzędne geograficzne punktu zrzutu ścieków:

szerokość (N) – 49,8237, długość (E) – 22,2448

- b) Informacja o planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków.

Nie planuje się budowy nowej oczyszczalni ścieków.

- c) Czy sieć kanalizacyjna zakończona jest końcowym punktem zrzutu. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy wskazać do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia tej oczyszczalni ścieków

Nie – aglomeracja zakończona oczyszczalnią ścieków.

8. System gospodarki ściekowej w aglomeracji.

- a) Średnia dobową ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji /m ³ /d/ - dane za III kwartał 2022 r: 715,57	
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków surowych
BZT5	190,34 mgO ₂ /l
ChZT	682,34 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	347,34 mg/l

- b) Średnie roczne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni:

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
BZT5	8,64 mgO ₂ /l
ChZT _{Cr}	39 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	4,87 mg/l

- c) Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków oraz przepustowość oczyszczalni ścieków po realizacji zaplanowanej inwestycji w (m³/d).

Przepustowość oczyszczalni: średnia 850 m³/d, max. 1200 m³/d, docelowa max. 2200 m³/d

Wydajność istniejącej oczyszczalni ścieków 6850 RLM

- d) Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Nie dotyczy. Brak ścieków

- e) Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej (zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków).

0

9. Zmniejszenie granic aglomeracji lub likwidacja aglomeracji

- a) Opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji.

Na terenach które zostały wyłączone z obszaru aglomeracji gospodarka ściekowa prowadzona będzie jak dotychczas poprzez zbieranie ścieków w zbiornikach bezodpływowych i przydomowych oczyszczalniach ścieków. Ścieki ze zbiorników będą odwożone przez uprawniony podmiot na oczyszczalnie ścieków. Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków będą zagospodarowane przez uprawniony podmiot.

- b) Informacja dotycząca pomocy finansowej na realizację przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych *ze środków budżetu państwa oraz ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w art. 88 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.).*

Na obszarach wyłączonych z aglomeracji nie były realizowane inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej.

Gmina otrzymała dofinansowanie z RPO WP na lata 2014-2020 na budowę kanalizacji sanitarnej w Dynowie przy ul. Bartkówka w kwocie 4 618 363,20 zł.

10. Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

Wyszczególnienie ⁵⁾	Wartość RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	5928
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	60
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, które będą odprowadzane przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	0
Suma	5988

11. Informacja o ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalniach ścieków.

- a) Czy gmina/gminy prowadzą ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. *(Uzasadnić podając informacje takie jak np. liczba indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz numery działek, na których są zlokalizowane):* Nie dotyczy
- b) Czy gmina/gminy prowadzą kontrolę nad prawidłową częstotliwością wywozu ścieków ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków? *Zamieścić opis.* Nie dotyczy

- c) Liczba zainstalowanych zbiorników bezodpływowych oraz indywidualnych (przydomowych) oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji: 0

12. Informacja o strefach ochronnych ujęć wody, zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego lub o decyzjach ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Przemyśle z dnia 28 grudnia 2018 r. (znak: RZ.ZUZ.3.4100.248.2.2018.AJ) ustanowiono z urzędu strefy ochronne obejmującą wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej dla ujęć wody:

- a) Studni S-1, zlokalizowanej na dz. nr ew. 3158/4 w m. Dynów, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w postaci strefy w kształcie kwadratu o boku 20,0 m i powierzchni 400,0 m² zlokalizowanej na działce nr ewid. 3158/4.
- b) Studni S-2, zlokalizowanej na dz. nr ew. 3409 w m. Dynów, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w postaci strefy w kształcie czworoboku o bokach 20,0 m, 30,0 m, 25,0m, 15,0m, zlokalizowanej na działce nr ewid. 3408, 3409, 3410.
- c) Studni S-3a, zlokalizowanej na dz. nr ew. 5026 w m. Dynów, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w postaci strefy w kształcie czworoboku o bokach 12,0 m, 25,0 m, 11,0 m, 25,0 m, zlokalizowanej na działce nr ewid.5026.
- d) Studni S-4 zlokalizowanej na dz. nr ew. 3271 w m. Dynów, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w postaci strefy w kształcie prostokąta o wymiarach 20,0 m x 13,0 m i powierzchni 260,0 m² zlokalizowanej na działce nr ewid. 3271.
- e) Studni S-5, zlokalizowanej na dz. nr ew. 3217/5 w m. Dynów, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w postaci strefy w kształcie kwadratu o boku 15,0 m i powierzchni 225,0 m² zlokalizowanej na działce nr ewid. 3217/5.
- f) Studni S-6, zlokalizowanej na dz. nr ew. 1781 w m. Dynów, gm. Dynów, pow. rzeszowski, woj. podkarpackie w postaci strefy w kształcie prostokąta o wymiarach 15,0 m x 20,0 m i powierzchni 300,0 m² zlokalizowanej na działce nr ewid. 1781.

Użytkownikiem ww. ujęcia jest Gmina Miejska Dynów, ul. Rynek 2, 36-065 Dynów.

Na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej należy:

- odprowadzać wody opadowe lub roztopowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- zagospodarować teren zielenią;
- odprowadzać poza granice terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych przeznaczonych do użytku dla osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- ograniczyć wyłącznie do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić. Na ogrodzeniu należy umieścić tablice zawierające informację o ustanowieniu strefy ochronnej i zakazie wstępu osób nieupoważnionych, zgodnych z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody.

13. Informacja o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierająca oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie aglomeracji nie występują zbiorniki wód śródlądowych.

14. Informacja o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierająca nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacja o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.

1. Formy ochrony przyrody:

- Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego:

Rozporządzenie Nr 11 Wojewody Przemyskiego z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wprowadzenia ochrony terenów posiadających walory krajobrazowe przed ich niszczeniem bądź utratą tych walorów (Dz. Urz. Woj. Przemyskiego Nr 17, poz. 100, ze zm.). Aktualnie obowiązującym aktem prawnym jest uchwała nr XXXIX/792/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r., poz. 3605).

- Obszar Natura 2000:

1. obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Rzeki San PLH180007 (Dyrektywa siedliskowa) data wyznaczenia: 6.03.2009 r.:

- Decyzja Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008)(8039)(2009/93/WE); Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej; L 43 str. 63 z 13.02.2009 r.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Rzeki San (PLH180007); Dz. U. z 2017 r., poz. 1738 z 14.09.2017 r.

2. obszar specjalnej ochrony ptaków Pogórze Przemyskie PLB 180001 (Dyrektywa ptasia) data wyznaczenia 5.11.2004 r.:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000; Dz. U. 2004 r. nr 229, poz. 2313 z 21.10.2004 r.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków; Dz. U. 2011, Nr 25, poz. 133 z 4.02.2011 r.

2. Zarejestrowane pomniki przyrody:

- Lipa drobnolistna (2 szt.) – miejsce: Dynów; teren prywatny; Decyzja Wojewody Przemyskiego znak: RLS-op-7141-18/79 z dnia 10.04.1979 r.

- Lipa szerokolistna – 10 sztuk; miejsce: Dynów; na terenie cmentarza rzymsko-katolickiego; Uchwała Nr XLII/238/14 Rady Miasta Dynów z dnia 31.01.2014 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 18.02.2014 rok, poz. 673)

- Lipa drobnolistna- miejsce: Dynów; nw część ogrodu otaczającego plebanię; Orzeczenie Prezydium WRN w Rzeszowie Nr 124 R.L.VI-11/1/P/124/60 z dnia 21.06.1960 r. (Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 9, poz. 58 z dnia 13.08.1960 r.)

- Lipa drobnolistna – miejsce: Dynów; znajduje się przy kościele; Orzeczenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie Nr R.L.VI-11/1/P/123/60 z dnia 21.06.1960 r. (Dz. Urz. WRN w Rzeszowie Nr 9, poz. 58 z dnia 13.08.1960 r.)

- Dąb szypułkowy- miejsce: park podworski przy ul. Dworskiej; Decyzja Wojewody Przemyskiego Nr RLS-opVI-7141-12/77 z dnia 1.06.1977 r.

- Lipa drobnolistna 2 sztuki; miejsce Dynów; znajdują się obok plebani; Decyzja Wojewody Przemyskiego Nr RLSop VI-7141-15/77 z dnia 1.06.1977 r.

- Grupa drzew (14 szt.); miejsce Dynów; znajdują się przy zabudowaniach plebani; Decyzja Wojewody Przemyskiego Nr RLS-op-7141-18/79 z dnia 10.04.1979 r.

- Lipa drobnolistna 1 szt., dąb szypułkowy 4 szt.; miejsce Dynów; rosną na terenie Parku Przydworskiego; Uchwała Nr XVI/98/16 Rady Miasta Dynowa z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r., poz. 1344)

15. Badanie spełnienia przez aglomerację warunków Dyrektywy ściekowej 91/271/EWG.

a) Warunek I (art. 3 Dyrektywy) **procent skanalizowania w aglomeracji.***

· Aktualny procent skanalizowania aglomeracji: 100%

· Procent skanalizowania aglomeracji w roku 2027 - po realizacji zaplanowanych inwestycji: 100%

b) Warunek II (art. 10 Dyrektywy) **wydajność oczyszczalni w aglomeracji** (wyrażona w RLM).*

Wydajność oczyszczalni ścieków stanowi 6850 RLM co w pełni zabezpiecza ładunek generowany na jej obszarze.

c) Warunek III (art. 4 i art. 5 Dyrektywy) **standardy oczyszczania ścieków.***

Warunek spełniony. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311), zał. Nr 3, a stężenia zanieczyszczeń będą niższe od dopuszczalnych stężeń dla RLM aglomeracji od 2000 do 9999:

BZT ₅	<25 mgO ₂ /l
ChZT _{Cr}	<125 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	< 35 mg/l
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych
BZT ₅	8,64 mgO ₂ /l
ChZT _{Cr}	39 mgO ₂ /l
Zawiesina ogólna	4,87 mg/l

