



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 19 czerwca 2026 r.

Poz. 3032

UCHWAŁA NR XVII/109/2026 RADY GMINY ROSSOSZ

z dnia 15 czerwca 2026 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Rossosz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz art. 19 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin dostarczania wody na terenie Gminy Rossosz, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rossosz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Iwona Zan

Załącznik
do uchwały Nr XVII/109/2026
Rady Gminy Rossosz
z dnia 15 czerwca 2026 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY na terenie Gminy Rossosz

Rozdział I Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin określa zasady prowadzenia i warunki korzystania z usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi za pomocą urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Rossosz.
2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o „Ustawie” należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757 z późn.zm.).

Rozdział II

Minimalny poziom świadczonych usług przez przedsiębiorstwo wodociągowe w zakresie dostarczania wody

§2

W zakresie zaopatrzenia w wodę przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane:

- 1) dostarczać odbiorcy usług wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w ilości co najmniej 0,3 m³ na dobę i pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa mierzonym u wylotu na zaworze za wodomierzem głównym;
- 3) zapewnić dostawę wody o jakości przeznaczonej do spożycia:
 - a) pH w granicach 6,5-9,5;
 - b) przewodność elektryczna do 2,500 µS/cm;
 - c) liczba Enterokoków kałowych 0 jtk/100ml;
 - d) liczba Escherichia coli 0 jtk/100 ml;
 - e) żelazo w granicach 0-200 µg/l;
 - f) mangan w granicach 0-50 µg/l
 - g) jon amonowy w granicach 0-0,5 mg/l

Rozdział III

Warunki i tryb zawierania umów z odbiorcami usług

§3

1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę odbywa się w oparciu o umowę zawartą zgodnie z art. 6 Ustawy.
2. Wniosek o zawarcie z przedsiębiorstwem wodociągowym umowy o zaopatrzenie w wodę zawiera:
 - 1) imię, nazwisko (lub nazwę) oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
 - 2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca wystąpił z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy;
 - 3) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa wodociągowego, czy też posiada własne ujęcie wody;
 - 4) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę.

Rozdział IV

Sposób rozliczeń w oparciu o ceny i stawki opłat ustalone w taryfach

§4

1. Podstawę rozliczenia ilości pobranej wody stanowią wodomierz główny albo przeciętne normy zużycia oraz ilości usług ustalone w umowie
2. Podstawą obciążenia odbiorcy usług należnościami za usługi dostarczenia wody przez przedsiębiorstwo wodociągowe jest faktura.

Rozdział V

Warunki przyłączania do sieci

§ 5

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać elementy określone w art. 19a ust.4 ustawy.
3. Po pisemnym potwierdzeniu daty złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowe dokonuje kwalifikacji terminu jego rozpoznania i wydaje warunki bądź odmawia ich wydania, w terminach określonych w ustawie.
4. W przypadku złożenia niekompletnego wniosku przedsiębiorstwo wodociągowe informuje pisemnie podmiot ubiegający się o przyłączenie, o zakresie i terminie uzupełnienia wniosku.

5. Warunki przyłączenia do sieci określają:
 - a) lokalizację nieruchomości podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;
 - b) miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci;
 - c) informacje formalno-prawne;
 - d) załącznik graficzny.
6. W razie braku możliwości technicznych przyłączenia do sieci przedsiębiorstwo wodociągowe informuje na piśmie o tym fakcie podmiot ubiegający się o przyłączenie, wskazując przyczyny, które uniemożliwiają przyłączenie.
7. O kolejności przyłączenia do sieci decyduje kolejność zgłoszenia wniosku

Rozdział VI

Techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych

§ 6

Ustala się techniczne warunki określające możliwość dostępu do usług wodociągowych:

- 1) przyłącza wodociągowe należy wykonywać z rur PE o średnicy dostosowanej do projektowanego przepływu;
- 2) w uzasadnionych przypadkach przyłącza mogą być wykonywane z innych materiałów przeznaczonych do przesyłu wody przeznaczonej do picia;
- 3) w miejscu włączenia do sieci należy zamontować zasuwę odcinającą, a obudowę zasuwę wyposażać w skrzynkę uliczną;
- 4) skrzynkę uliczną odpowiednio zabezpieczyć w zależności od rodzaju terenu, w którym będzie usytuowana
- 5) przewody wodociągowe w gruncie należy prowadzić możliwie najkrótszą i bezkolizyjną trasą stosując odpowiednie zagłębienie wynikające ze strefy przemarzania gruntu.

Rozdział VII

Sposób dokonywania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowe wykonanego przyłącza

§ 7

1. Odbiór końcowy przyłączy przeprowadza się przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
2. W ramach prac związanych z odbiorem końcowym przyłącza, przedsiębiorstwo wodociągowe dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci.
3. Odbiór końcowy następuje w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do odbioru.
4. Wynik odbioru jest potwierdzany przez strony w sporządzonym protokole.
5. Protokół odbioru zawiera:
 - 1) przedmiot odbioru z wyszczególnieniem rodzaju przyłącza i parametrów technicznych przyłącza;
 - 2) skład komisji, w tym dane przedstawicieli wykonawcy i użytkownika;
 - 3) adres nieruchomości, do której wykonano podłączenie wraz z numerem działki;

- 4) datę odbioru i podpisy osób dokonujących odbioru.
6. W przypadku odbioru negatywnego sporządzany jest protokół, który zawiera wykaz usterek wykonanych przyłączy. Ponowny odbiór dokonywany jest po usunięciu stwierdzonych uchybień na zasadach j.w.

Rozdział VIII

Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług i odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

§ 8

1. Przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek poinformowania odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 2-dniowym.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowe ma również obowiązek poinformować odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile przewidywany czas ich trwania przekracza 12 godzin.
3. W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowe ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.
4. W przypadku przerwy trwającej do 12 godzin przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane w miarę swoich możliwości technicznych i organizacyjnych, zapewnić zastępczy punkt poboru wody. O lokalizacji zastępczego punktu poboru wody przedsiębiorstwo wodociągowe informuje odbiorców usług.

Rozdział IX

Standardy obsługi odbiorców usług, w tym rozpatrywania reklamacji oraz wymiany informacji dotyczących w szczególności zakłóceń w dostawie wody

§ 9

Przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane do udzielania odbiorcom usług wszelkich istotnych informacji dotyczących:

- 1) występujących zakłóceń w dostawach wody, w tym o planowanych przerwach lub ograniczeniach;
- 2) występujących awariach urządzeń wodociągowych.

§ 10

1. Każdy odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowe umowy, w szczególności ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości naliczonych opłat za te usługi.
2. Przedsiębiorstwo wodociągowe jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia jej doręczenia lub

złożenia w siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowego, w sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

§ 11

W siedzibie przedsiębiorstwa wodociągowego są udostępnione wszystkim zainteresowanym:

- 1) aktualnie obowiązujące na terenie Gminy Rossosz taryfy;
- 2) tekst jednolity „Regulaminu dostarczania wody obowiązujący na terenie Gminy Rossosz”;
- 3) wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody.

Rozdział X

Warunki dostarczania wody na cele przeciwpożarowe

§ 12

1. Woda do celów przeciwpożarowych jest udostępniana z hydrantów zainstalowanych na sieci wodociągowej.
2. Uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowego są jednostki straży pożarnej.
3. Odbiorca wody wykorzystywanej do celów przeciwpożarowych ma obowiązek zgłosić Przedsiębiorstwu Wodociągowemu jej zużycie w terminie 14 dni od zaistniałego zdarzenia.