

projekt z dnia 28 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI<sup>1)</sup>

z dnia ..... 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem  
ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ilekroć w rozporządzeniu jest użyte określenie „zagrożenie wybuchem”, należy przez to rozumieć określenie zawarte w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1 Uzgodnienia wymagają następujące projekty budowlane:

- 1) budynku zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;
- 2) budynku należącego do grupy wysokości: średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierającego strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;
- 3) budynku niskiego zawierającego strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1.000 m<sup>2</sup>, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

---

<sup>1)</sup> Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i poz. 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 oraz z 2008 r. Nr 163, poz. 1015.

- 4) obiektu budowlanego innego niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2.000 m<sup>2</sup>;
- 5) budynku zawierającego strefę pożarową produkcyjną lub magazynową, wolno stojącego urządzenia technologicznego lub zbiornika poza budynkami oraz placu składowego albo wiaty, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:
  - a) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 1.000 m<sup>2</sup> oraz gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m<sup>2</sup>,
  - b) występuje zagrożenie wybuchem,
  - c) strefa pożarowa produkcyjna lub magazynowa wymienionych obiektów budowlanych ma powierzchnię przekraczającą 5 000 m<sup>2</sup> i gęstość obciążenia ogniowego mniejszą niż 500 MJ/m<sup>2</sup>;
- 6) garażu wielopoziomowego oraz garażu zamkniętego o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;
- 7) obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego;
- 8) parkingu przeznaczonego dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne;
- 9) sieci wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowego zbiornika wodnego oraz stanowiska czerpania wody do celów przeciwpożarowych;
- 10) tunelu o długości ponad 100 m.

2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany związanej z koniecznością zapewnienia drogi pożarowej, a także zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane, gdy ze względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu.”;

3) w § 5:

a) w ust. 1

– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1. Podstawę uzgodnienia stanowią dane zawarte w projekcie budowlanym określone i zebrane przez projektanta, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego obejmujące w szczególności:”

– pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;”

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dobór urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, a w szczególności: stałych urządzeń gaśniczych, systemu sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, urządzeń oddymiających, dźwigów przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych;”

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dane, o których mowa w ust. 1, niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, przedstawia się w części opisu technicznego projektu, w całości lub w części, w zależności od rodzaju rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego i od zakresu ich występowania w obiekcie budowlanym.”;

4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty budowlane obiektów, o których mowa w § 4 ust. 1, uzgadniane są z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej „rzeczoznawcą”.”;

5) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. 1. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania wymagające uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego organu o udzieleniu zgody na to odstępstwo.

2. Rzeczoznawca uzgadnia projekt budowlany zawierający rozwiązania zastępcze lub zamienne wynikające z procedury określonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach przeciwpożarowych po przedstawieniu przez projektanta lub inwestora postanowienia właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w § 16.”;

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Rzeczoznawca w terminie 14 dni od dnia uzgodnienia projektu budowlanego obiektu, o którym mowa w § 4 ust. 1, jest obowiązany wysłać do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, podając w nim dane niezbędne do stwierdzenia zgodności rozwiązań projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wymagania ust. 1 stosuje się odpowiednio do przypadków określonych w § 4 ust. 2.”;

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczącym Komisji jest Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, który wraz z nominacją na to stanowisko, jeżeli nie jest rzeczoznawcą, zostaje bezterminowo powołany do sprawowania tej funkcji.”;

8) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Komisja, co najmniej raz w roku, dokonuje oceny przygotowania zawodowego kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawcy na podstawie wyników przeprowadzonego egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 5.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu i z części ustnej.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, może osobę ubiegającą się o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, posiadającą co najmniej 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych w rozumieniu art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 96, poz. 667, z późn. zm.<sup>3)</sup>), 10-letnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi lub łączną 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i nadzoru nad nimi, zwolnić na jej wniosek z obowiązku składania części pisemnej egzaminu, jeśli przedstawiona przez nią dokumentacja, w szczególności w zakresie własnych opracowań i publikacji, dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych, jest wystarczająca do pozytywnej oceny przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.”;

9) w § 12 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej prowadzi i aktualizuje co najmniej dwa razy w roku rejestr wydanych aktów powołania oraz przekazuje do komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wykaz rzeczoznawców.

4. Wykaz rzeczoznawców jest udostępniany przez Komendę Główną i komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.”;

10) w § 13:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) wykonywania przez nich ekspertyz technicznych, o których mowa w § 16 ust. 1.”,

---

<sup>3)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 181, poz. 1291 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 163, poz. 1015.

b) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) posiadania przez okres 5 lat ewidencji projektów budowlanych oraz kopii zawiadomień, o których mowa w § 7 ust. 1, wraz z dowodami ich wysłania, a także do przedkładania ich komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz osobom przez nich upoważnionym;”;

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 5, jest przeprowadzany przez Komisję nie rzadziej niż 2 razy w roku, w odstępie co najmniej 3 miesiące, a o jego terminie rzeczoznawcy są powiadamiani co najmniej 30 dni wcześniej.”;

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej i komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w ramach sprawowanego nadzoru mogą żądać od rzeczoznawcy wyjaśnień w zakresie, o którym mowa w ust. 2, których rzeczoznawca udziela w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.”;

e) po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego zobowiązane są na wniosek komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w ramach sprawowanego przez niego nadzoru, o którym mowa w ust. 2, do udostępnienia projektu budowlanego.

10. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powiadamia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o stwierdzeniu nieprawidłowości w działalności rzeczoznawcy, w zakresie określonym w ust. 2 i 4.”;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. 1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może udzielić rzeczoznawcy upomnienia lub skierować go na powtórny egzamin, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, o których mowa w § 13 ust. 2, 4 i 5.

2. Skierowanie na ponowny egzamin, o którym mowa w ust. 1, lub niezyskanie pozytywnego wyniku w jednym z terminów sprawdzianu, o których mowa w § 13 ust. 6, jest równoznaczne z zawieszeniem prawa do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może odwołać rzeczoznawcę z pełnionej funkcji i unieważnić jego akt powołania w drodze decyzji administracyjnej w przypadku:

1) stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie czynności wykonywanych przez rzeczoznawcę, o których mowa w § 13 ust. 2, które miały istotny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektów, a zwłaszcza związane były z unieważnieniem uzgodnienia projektu budowlanego, o którym mowa w § 15 ust. 2, albo

2) na wniosek rzeczoznawcy.”;

12) w § 15 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić nadzorującego go komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej oraz organ nadzoru budowlanego o zastrzeżeniach, przy zajmowaniu stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, w stosunku do rozwiązań, których zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca.

2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego dokonane przez rzeczoznawcę z rażącym naruszeniem prawa, polegającym na dopuszczeniu rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi, podlega unieważnieniu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji, w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.”;

13) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach uzgadniania ekspertyz technicznych opracowanych przez rzeczoznawców komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wydaje postanowienie w sprawie wyrażenia zgody, wyrażenia zgody pod warunkiem lub niewyrażenia zgody - na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz na stosowanie rozwiązań zamiennych, zapewniających nie pogorszenie warunków ochrony przeciwpożarowej, w przypadkach wskazanych w przepisach przeciwpożarowych.”;

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadkach niewymagających opracowania ekspertyzy technicznej przez rzeczoznawców przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.”;

14) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Zaświadczenia o stwierdzeniu posiadania wymaganego przygotowania zawodowego i powołania do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, wydane na podstawie: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 września 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 69, poz. 351), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137), zachowują ważność.”;

15) załącznik nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują odpowiednio brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych  
i Administracji

Załącznik nr 1  
do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
z dnia.....  
(poz.....)

## WZORY PIECZĘCI

Wzór 1:

### RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)

.....  
(miejsowość, data)

Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej  
stwierdzam

bez uwag

z uwagami:

Wzór 2:

### RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH

(tytuł zawodowy, imię i nazwisko) Nr upr. (nr)



załącznik nr 2  
do rozporządzenia  
Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
z dnia.....  
(poz.....)

....., dnia .....

(imię i nazwisko  
rzeczoznawcy)

.....  
(adres zamieszkania)

Komendant Wojewódzki  
Państwowej Straży Pożarnej  
w .....

#### ZAWIADOMIENIE O UZGODNIENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Nazwa jednostki projektowania, autor projektu, adres .....
2. Rodzaj i nazwa projektu .....
3. Nazwa i adres inwestycji .....
4. Data uzgodnienia projektu .....

#### Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu

1. Przeznaczenie obiektu .....
2. Powierzchnia: a) wewnętrzna .....
- b) zabudowy .....
3. Wysokość .....
4. Liczba kondygnacji nadziemnych .....
- poziomów podziemnych .....
5. Warunki usytuowania .....
6. Kategoria zagrożenia ludzi, maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej .....

7. Zagrożenie wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych.....
8. Klasa odporności pożarowej .....
- 9 Podział obiektu na strefy pożarowe .....
- 10 Warunki ewakuacji .....
11. Urządzenia przeciwpożarowe .....
12. Drogi pożarowe .....
13. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru .....
14. Inne ważne dane .....

(pieczęć rzeczoznawcy  
i podpis)

## UZASADNIENIE

Projektowana nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137) ma na celu uszczegółowienie i doprecyzowanie zapisów tego rozporządzenia w związku z ponad 5 letnią praktyką stosowania aktualnie obowiązujących wymagań.

W proponowanej nowelizacji uwzględniono postulaty komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej wynikające z praktyki stosowania rozporządzenia, jak również zagrożenia pożarowego występującego w obiektach, które podlega ocenie w trakcie prowadzonych przez przedstawicieli komend terenowych Państwowej Straży Pożarnej czynności kontrolno-rozpoznawczych. Dotyczy to w szczególności zmian poszczególnych ust. w § 4:

- ust. 1 pkt 1 w zakresie objęcia obowiązkiem uzgadniania projektów budowlanych obiektów, w których występuje funkcja (strefa pożarowa) zamieszkania zbiorowego (hotelowa) kwalifikowana do kategorii zagrożenia ludzi ZL V,
- ust. 1 pkt 5 lit. c w zakresie objęcia obowiązkiem uzgadniania projektów budowlanych obiektów o niskiej gęstości obciążenia ogniowego (do 500 MJ/m<sup>2</sup>), ale o dużych powierzchniach, tj. powyżej 5 000 m<sup>2</sup> ze względu na akcje ratownicze, które w takich obiektach są szczególnie utrudnione,
- ust. 1 pkt 6 w zakresie objęcia obowiązkiem uzgadniania projektów budowlanych garaży zamkniętych o więcej niż 10 stanowiskach postojowych (dotychczasowy brak wymogu uzgadniania projektów tych obiektów powodował częste przypadki nieuwzględnienia na etapie projektowania wymogu wyposażenia ich w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi 52),
- w ust. 1 pkt 9 w zakresie rozszerzenia dotychczasowego obowiązku uzgadniania projektów budowlanych przeciwpożarowych zbiorników wodnych i stanowisk czerpania wody do celów przeciwpożarowych o sieci wodociągowe, w związku z nieprawidłowościami występującymi w terenie z zaopatrzeniem w wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru.

Zebrane doświadczenia w stosowaniu wymagań dotychczasowego rozporządzenia wskazują na konieczność doprecyzowania i uzupełnienia wymaganego zakresu uzgodnień projektu budowlanego wykonywanego w związku z robotami budowlanymi w istniejących obiektach budowlanych (§ 4 ust. 2), który będzie miał zastosowanie do sytuacji, gdzie rozwiązania projektowe dotyczą warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu. Uwzględniono przy tym projekty budowlane związane z koniecznością zapewnienia dróg pożarowych.

Doprecyzowano obowiązek zebrania danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej będących podstawą uzgodnienia projektu budowlanego (§ 5 ust. 1).

Dookreślono podstawy doboru urządzeń przeciwpożarowych o wymagania wynikające z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej (§ 5 ust. 1 pkt. 11).

W dodanym § 6a doprecyzowano uzgadnianie przez rzeczoznawców projektów budowlanych obiektów projektowanych w oparciu o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych, a także w przypadku stosowania rozwiązań zastępczych i zamiennych w stosunku do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych.

Wprowadzono zmianę w zakresie wymogów dotyczących zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie projektu zagospodarowania terenu, które powinny być kierowane nie do komendy wojewódzkiej PSP, a do komendanta wojewódzkiego PSP, tj. organu, który sprawuje nadzór nad działalnością rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (§ 7 ust. 1) i to niezależnie od uzgodnienia projektu w zakresie projektu zagospodarowania terenu i powinny dotyczyć każdego uzgodnionego projektu budowlanego (nowy § 7 ust. 1a.).

Powołanie w § 10 ust. 2 do bezterminowego sprawowania funkcji rzeczoznawcy wraz z nominacją na stanowisko Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP wynika z faktu, iż Przewodniczącym Komisji ds. Rzeczoznawców nie powinna być osoba nie będąca również rzeczoznawcą, a z kolei w stosunku do Dyrektora Biura Rozpoznawania Zagrożeń nie funkcjonuje ograniczenie iż musi on mieć uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zapewni to także zachowanie w stosunku do osoby zajmującej to stanowisko zasady równości wobec prawa, ponieważ z racji pełnionej funkcji Przewodniczącego Komisji nie ma ona faktycznej możliwości wystąpienia do Komendanta Głównego PSP z wnioskiem o powołanie do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, pomimo spełnienia przewidzianych prawem kryteriów. Spełnienie tych kryteriów wynika także z rozporządzenia MSWiA z dnia 25 lipca 2006 r. w sprawie stanowisk służbowych w jednostkach organizacyjnych PSP, maksymalnych stopni przypisanych do poszczególnych stanowisk oraz dodatkowych wymagań kwalifikacyjnych, jakim powinni odpowiadać strażacy na określonych stanowiskach służbowych (Dz. U. Nr 142, poz. 1022 oraz z 2007 r. Nr 153, poz. 1085), w którym określono, że osoba mogąca zostać Dyrektorem Biura w KG PSP musi posiadać co najmniej 10 letni staż pracy w ochronie przeciwpożarowej, co w połączeniu z rzeczywistym zakresem zadań realizowanych na tym stanowisku zapewnia dostateczne doświadczenie umożliwiające sprawowanie funkcji rzeczoznawcy.

W związku z wprowadzeniem systemu ISO 9001 w Komendzie Głównej PSP doprecyzowano terminy i zakres przeprowadzenia egzaminów dla kandydatów do sprawowania funkcji rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych (co najmniej raz w roku egzamin - § 11 ust. 1, składający się z części testowej i ustnej - § 11 ust. 2a. oraz aktualizacji dwa razy w roku wykazu rzeczoznawców (§ 12 ust. 4). Dodatkowo w § 12 ust. 4 upoważniono Komendę Główną PSP do udostępniania ww. wykazów jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowanym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.

Zmieniona treść przepisu § 11 ust. 5 ma na celu doprecyzowanie kryteriów uprawniających do występowania z wnioskiem dotyczącym zwolnienia z egzaminu na rzeczoznawcę. Proponuje się możliwość zwolnienia tylko z części pisemnej egzaminu, osób posiadających co najmniej piętnastoletnią praktykę w prowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych, co najmniej 10 letnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi lub łączną piętnastoletnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych i nadzoru nad nimi. Zaproponowana formuła zapewnia transparentność przedmiotowego procesu, a przy tym oddziaływanie stymulujące na osoby posiadające wiedzę i duże doświadczenie w realizacji zadań w zakresie zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru oraz projektowania budynków i innych obiektów budowlanych w zakresie dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, w szczególności poprzez działalność publikacyjną.

W celu usprawnienia działań komendantów wojewódzkich PSP w zakresie wyjaśniania spraw związanych z działalnością rzeczoznawców, doprecyzowano czas i możliwość żądania od rzeczoznawców wyjaśnień, a od organów nadzoru budowlanego wglądu do projektów budowlanych (§ 13 ust. 8 i 9). Uzupełniono obowiązek zawiadamiania przez komendanta

powiatowego (miejskiego) PSP o zastrzeżeniach przy zajmowaniu stanowiska przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, w stosunku do rozwiązań, których zgodność z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdził rzeczoznawca, o właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (§ 15 ust. 1).

Doprecyzowano brzmienie § 15 ust. 2 w zakresie zdefiniowania przypadków, w których komendant wojewódzki PSP może unieważnić uzgodnienie rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, doprecyzowując pojęcie rażącego naruszenia prawa przez wskazanie, że przesłanką do unieważnienia odpowiedniego uzgodnienia jest akceptacja przez rzeczoznawcę rozwiązań projektowych mających istotny negatywny wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu w związku z niespełnieniem wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej określonych w przepisach techniczno-budowlanych lub przeciwpożarowych, w szczególności mogących powodować zagrożenie życia ludzi.

W § 16 ust. 1 doprecyzowano, dostosowując do przepisów techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych, zakres uzgodnień (ekspertyzy techniczne) dokonywanych przez komendanta wojewódzkiego PSP.

Zrezygnowano z możliwości wymieniania stopnia służbowego strażaków w pieczęciach, którymi posługują się rzeczoznawcy (Załącznik 1, wzór 1 i wzór 2).

W załączniku 2 rozszerzony został zakres danych dotyczących warunków ochrony przeciwpożarowej zawartych w zawiadomieniu o uzgodnieniu projektu o dane dotyczące podziału obiektu na strefy pożarowe oraz warunków ewakuacji.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

## OCENA SKUTKÓW REGULACJI

### 1. Podmioty na które oddziałuje akt normatywny.

Projekt oddziałuje na rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków pełniących służbę kontrolno-rozpoznawczą w Państwowej Straży Pożarnej, komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej, projektantów budowlanych i organy budowlane. Jednocześnie projektowana regulacja będzie oddziaływać na bezpieczeństwo pożarowe poprzez zapewnienie sprawniejszego nadzoru Państwowej Straży Pożarnej nad uzgadnianiem projektów budowlanych przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, co istotnie wpłynie na podniesienie poziomu tego bezpieczeństwa w projektowanych obiektach budowlanych. Ponadto w oparciu o kilkuletnią praktykę stosowania obowiązującego rozporządzenia, w projekcie dokonano uzupełnienia i uściślenia niektórych przepisów, jak również zlikwidowano lukę wynikającą z braku regulacji niektórych istotnych zagadnień dotyczących określonych warunków i wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, np. w odniesieniu do niskich budynków zamieszkania zbiorowego (ZL V), czy też sieci wodociągowych wykorzystywanych do celów przeciwpożarowych, co wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa pożarowego budynków, jak również innych obiektów budowlanych i terenów.

### 2. Konsultacje społeczne.

W ramach konsultacji społecznych projekt został przekazany Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Stowarzyszeniu Architektów Polskich, Izbie Projektowania Budowlanego w Warszawie, Związkowi Zawodowemu Strażaków „Florian”, Zarządowi Głównemu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa, Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.

Projekt rozporządzenia został przesłany do uzgodnień międzyresortowych z członkami Rady Ministrów oraz, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingskiej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), został umieszczony w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

### 3. Wpływ aktu normatywnego na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżet jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt rozporządzenia nie wywoła skutków finansowych dla sektora finansów publicznych.

### 4. Wpływ aktu normatywnego na rynek pracy.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

5. Wpływ aktu normatywnego na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia wiąże się z koniecznością dodatkowego uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej projektów budowlanych niektórych obiektów np. hoteli i pensjonatów zlokalizowanych w niskich budynkach oraz dużych powierzchniowo obiektów produkcyjnych o niskiej gęstości obciążenia ogniowego, w których, jak wykazuje praktyka, występuje wysoki stopień zagrożenia pożarowego lub utrudnione jest prowadzenie działań ratowniczych. Należy jednak stwierdzić, że wymóg ten nie będzie miał istotnego wpływu na przedsiębiorców, gdyż koszty związane z przedmiotowymi uzgodnieniami stanowią niewielką część kosztów opracowania projektu budowlanego każdej z tych inwestycji.

6. Wpływ aktu normatywnego na sytuację i rozwój regionalny.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionalny.