

**ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI ¹⁾**

z dnia 2012 r.

**zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych,
w tym wyrobów pirotechnicznych**

Na podstawie art. 237¹⁵ § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. Nr 163, poz. 1577) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych określają odrębne przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”;

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586, Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825 i Nr 115, poz. 958, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704 oraz z 2010 r. Nr 105, poz. 655, Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228 i Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r., Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432, Nr 144, poz. 855, Nr 149, poz. 887 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2019, z 2004 r. Nr 222, poz. 2249, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 214, poz. 1347, z 2009 r. Nr 125, poz. 1036 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 155, poz. 1039.

2) w § 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obiekt – obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) strefa ochrony – oznaczony obszar terenu otaczający obiekt lub jego część, w którym nie powinny pojawiać się czynniki stwarzające możliwość wybuchu lub spalenia materiału wybuchowego.”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) wyroby pirotechniczne widowiskowe, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego, wyroby pirotechniczne do pojazdów, pozostałe wyroby pirotechniczne – odpowiednie wyroby pirotechniczne w rozumieniu art. 62a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.³⁾),

d) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

11a) klasy wyrobów pirotechnicznych – klasy wprowadzanych do obrotu wyrobów pirotechnicznych, o których mowa w pkt 10 a, określone przez producenta lub importera na podstawie przepisów art. 62c ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.³⁾) i wynikające z przeznaczenia tych wyrobów i poziomu stwarzanego przez nie zagrożenia.”,

e) pkt 12) otrzymuje brzmienie:

„12) załącznik A – załącznik A „Przepisy ogólne i przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych do Umowy europejskiej, dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 110, poz. 641), wraz ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, ogłoszonymi we właściwy sposób.”,

f) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) klasy materiałów i przedmiotów niebezpiecznych - grupy materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wydzielone na podstawie dominującego zagrożenia, o których mowa w załączniku A;”;

3) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocenie nie podlegają wyroby pirotechniczne spełniające zasadnicze wymagania określone w przepisach rozdziału 5a ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz. 1007, z późn. zm.³⁾) i posiadające oznakowanie zgodności CE.”;

4) w § 12

a) ust. 4 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opis obiektu uwzględniający:

- a) typ konstrukcji obiektu,
- b) parametry obwałowań, osłon, sztolni,
- c) przegrody odciążające,
- d) rodzaj okien, drzwi, szyb okiennych,
- e) rodzaj wykończenia ścian i podłóg,
- f) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych.”;

b) ust 4 pkt 8 ppkt a) i b) otrzymuje brzmienie:

„8) informacje dotyczące:

- a) maksymalnej ilości materiałów wybuchowych w obiekcie lub jego pomieszczeniach,
- b) liczby osób mogących przebywać w obiekcie, z podziałem na osoby przebywające w pomieszczeniach pracy stałej i czasowej,”

c) ust 4 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) opis uwzględniający:

- a) stosowane w obiekcie lub jego pomieszczeniach urządzenia, sprzęt i instalacje elektryczne oraz inne instalacje energetyczne,
- b) rodzaje stosowanych w procesie technologicznym środków ogrzewających, chłodzących, smarujących i konserwujących oraz ich temperatury robocze,
- c) urządzenia przeciwpożarowe, lokalizacje punktów sygnalizacji lub uruchamiania tych urządzeń”;

e) ust 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) inne informacje dotyczące specyfiki obiektu oraz realizowanego procesu technologicznego”;

5) w § 13 ust. 1

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) określonym w odrębnych przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.”;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określonym w Polskich Normach dotyczących instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa.”;

6) § 42 otrzymuje brzmienie:

„§ 42.1. Pomieszczenia, w których prowadzony jest obrót wyrobami pirotechnicznymi dzieli się na pomieszczenia:

- 1) sklepowe - przeznaczone do realizacji bezpośredniej stałej sprzedaży;
- 2) zaplecza - przeznaczone do przechowywania ilości wyrobów pirotechnicznych zapewniających ciągłość sprzedaży;
- 3) magazynowe - przystosowane do składowania wszystkich rodzajów wyrobów pirotechnicznych w ilościach przekraczających łączną masę 1000 kg brutto, nieprzerwanie przez okres co najmniej 90 dni w roku oraz do sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych klasy 4, wyrobów pirotechnicznych przeznaczonych do użytku teatralnego klasy T2 oraz pozostałych wyrobów pirotechnicznych klasy P2;
- 4) doraźnej sprzedaży - przeznaczone do realizacji okolicznościowej sprzedaży wyrobów pirotechnicznych widowiskowych, nie dłużej niż 21 dni w roku.

2. W pomieszczeniach sklepowych i pomieszczeniach zaplecza mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, wyroby pirotechniczne przeznaczone do użytku teatralnego klasy T1 oraz pozostałe wyroby pirotechniczne klasy P1, w ilościach nie przekraczających 1000 kg brutto ich łącznej masy, odpowiednio dla każdego z tych pomieszczeń.

3. W pomieszczeniach doraźnej sprzedaży mogą znajdować się wyłącznie wyroby pirotechniczne widowiskowe klasy 1, 2 i 3, w ilości nie przekraczającej 300 kg brutto ich łącznej masy.

4. Prowadzenie sprzedaży wyrobów pirotechnicznych w innych obiektach handlowych musi odbywać się wyłącznie na wydrebnionych do tego celu stoiskach, bez możliwości sprzedaży samoobsługowej”;

7) w § 43 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Pomieszczenia o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 4 można lokalizować w tymczasowych obiektach budowlanych w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w § 44 pkt 1-4, 7, 8, 11 i 12.”;

8) w § 44:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) są wyposażone w co najmniej dwie gaśnice pianowe, o minimalnej 6 litrowej pojemności środka gaśniczego każda oraz w koc gaśniczy;”;

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) usytuowane są w obiekcie, który posiada sprawną instalację odgromową, spełniającą wymagania ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi;”;

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) urządzenia i instalacje elektryczne są sprawne technicznie i spełniają wymagania bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami, dotyczącymi instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych;”;

d) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) drzwi ewakuacyjne otwierają się na zewnątrz pomieszczenia w wyniku pchnięcia lub rozsuwają się po stronie zewnętrznej pomieszczenia;”;

e) pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12) półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń są wykonywane z materiałów trudno zapalnych, uniemożliwiających tworzenie w czasie pożaru szkodliwych substancji chemicznych, zagrażających zdrowiu lub życiu ludzi.”;

9) § 46 otrzymuje brzmienie:

„§ 46.1. Strefa ochrony dla pomieszczeń, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, wydzielonych przeciwpożarowo w sposób określony w odrębnych przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, obejmuje obszar tych pomieszczeń, a w przypadku braku wydzielenia przeciwpożarowego tych pomieszczeń, obejmuje obszar wokół nich o pasie szerokości co najmniej 8 m.”;

2. W strefie ochrony pracodawca nie powinien dopuścić do:

- 1) palenia tytoniu;
- 2) prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, a w szczególności:
 - a) używania otwartego ognia,
 - b) prowadzenia prac spawalniczych lub prac związanych z wytwarzaniem iskier mechanicznych,
 - c) prowadzenia innych prac mogących stworzyć warunki dla zapłonu lub wybuchu zgromadzonych wyrobów pirotechnicznych;

3) gromadzenia i przechowywania materiałów palnych innych niż wynikające z wyposażenia obiektu handlowego”;

3. Jeżeli pomieszczenia, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, stanowiące części obiektów handlowych nie są pomieszczeniami wydzielonymi przeciwpożarowo, wówczas wokół nich wyznacza się strefę ochrony, o której mowa w ust. 1, w której poza czynnościami niedopuszczalnymi, określonymi w ust. 2, nie należy przechowywać substancji i preparatów sklasyfikowanych jako łatwopalne, skrajnie łatwopalne, bądź wysoce łatwopalne oraz butli zawierających sprężony gaz”;

10) uchyla się § 47;

11) § 48 otrzymuje brzmienie:

„§ 48. Szczegółowe wymagania w stosunku do pomieszczeń magazynowych, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 3 określają odrębne przepisy dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”;

12) w § 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracodawca prowadzący obrót wyrobami pirotechnicznymi opracowuje karty kwalifikacyjne obiektów, w pomieszczeniach których prowadzona jest sprzedaż lub składowanie tych wyrobów.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracodawca nie opracowuje karty kwalifikacyjnej obiektu, w którym znajdują się pomieszczenia doraźnej sprzedaży oraz pomieszczenia sklepowe i zaplecza, w których łączny czas przechowywania wyrobów pirotechnicznych nie przekracza 90 dni w roku.”;

c) ust. 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) opis obiektu uwzględniający:

- a) typ konstrukcji obiektu,
- b) parametry obwałowań, parametry osłon, sztolni,
- c) rodzaj okien, drzwi, szyb okiennych,
- d) rodzaj wykończenia ścian i podłóg,
- e) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych.”;

d) ust 3 pkt 9 ppkt a), b) i c) otrzymuje brzmienie:

„9) informacje dotyczące:

- a) maksymalnej ilości wyrobów pirotechnicznych w obiekcie lub jego pomieszczeniach,
- b) liczby osób mogących znajdować się w obiekcie,
- c) faktycznych odległości od pobliskich obiektów”;

e) ust 3 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) opis uwzględniający:

- a) stosowane w obiekcie lub jego pomieszczeniach urządzenia, osprzęt, instalacje elektryczne oraz inne instalacje energetyczne,
- b) urządzenia przeciwpożarowe, lokalizacje punktów sygnalizacji lub uruchamiania tych urządzeń;”;

13) uchyla się § 54.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

MINISTER GOSPODARKI

W porozumieniu:

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER ZDROWIA